Bescheinigung
Nr. **IFA 1304016**
vom 16.01.2013

IFA
Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

DGUV Test Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Silikal GmbH Ostring 23 63533 Mainhausen
Name und Anschrift des Herstellers:	Silikal GmbH Ostring 23 63533 Mainhausen
Produktbezeichnung:	**Kunststoff-Estrich-Beschichtungen mit Granit (0,5-1,0) mm**
Typ:	Silikal PU Concrete mit 900 g/m² Versiegelung
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der Bewertungsgruppe R12/V4 gefordert werden.
Prüfgrundlage:	DIN 51 130 (10.2010)
Zugehöriges Prüfzeugnis:	Nr. 201320163/3210 vom 16.01.2013 - IFA, Sankt Augustin
Bemerkungen/ Zeichenzusatz:	Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht den zurzeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der Bundesrepublik Deutschland. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen, sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **15.01.2018**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.

mpe .....
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle
(Dr. Peter Paszkiewicz)

.....
Fachzertifizierer
(Dr.-Ing. Detlef Mewes)

Postadresse: • 53757 Sankt Augustin • Hausadresse: Alte Heerstraße 111 • 53757 Sankt Augustin
Telefon 02241 231- 02 • Telefax 02241 231 – 2234 • E-Mail ifa@dguv.de • www.dguv.de/ifa